

WDS s.r.o.

Hrnčířská 23, 602 00 Brno

tel: 541 428 311 fax: 541 428 316

email: wdsbrno@seznam.cz

<http://www.wdsplyn.webczech.cz/>

INSTALACE REGULÁTORŮ TLAKU PLYNU POMOCÍ ATESTOVANÉ „ FLEXI – HADICE „



DOMOVNÍ PŘÍPOJKA – nový typ S 300 F

- skříňka S 300 rozměr 525 x 536 x 231 mm
- sokl rozměr 595 x 536 x 205 mm
- regulátor MESURA typ B6/ZP, B10/ZP nebo B25/ZP s výstupem 5/4“
- kulový kohout + držák kul. kohoutu dle požadavku
(přechodka na PE, nebo kovovou trubku)
- pro tepelně kompenzovaný plynoměr s roztečí 100 mm nebo 250 mm
- vstupní připojení řešeno „ flexi – hadicí „ s napevno pájenou převlečnou maticí - závit 3/4“
- výstupní připojení řešeno „ flexi – hadicí „ s převlečnou maticí 1 1/4“